

Klaipėda,
2012.10.09

SNBB „Aštuntas namas“ Pirmosios

Pil. Donatas Skrupliūnas,
gyv. Statybiniškės pr. 8-73, Klaipėdoje,

Pareiškinys.

Šel padidintose dvejose ir pelėsių namo buto ryšis
pusėje esančiose patalpose, praėjusiais metais buvo
atliktas šilumos siūlių hermetizavimas.

Defektams bute nesimaujijus, š. m. vasario mėnesį
pagal namo pareiškinį Namų tvaryba patikrino
nėtoje ir nustatė, kad hermetizavimo atliktas
nekokybiškai. Pasąduota, kad, kai tik bus tirkamos
oro sąlygos, hermetizavimo trūkumas bus ištaisytas
be papildomų mokėsių.

Dieželiu mėnesį kreipiausi papildomai ir man
buvo atsakyta, kad šiuo metu šiuos klausimus
suri sprsti bendrija, kuriai yra perduota visa namo
ličiaiasti dokumentacija.

Prašau Jūsų sprsti ši namui aktualy klausimas,
kad nereikėtų papildomų mokėsių, o defektai būtų
likviduoti.

D. Štuf

2012 08 mėnesį po kreipimosi į paslaugas atlikusią bendrovę, atvyko blokų siūles hermetizavusios bendrovės UAB „Telšių alpina“ technikos direktorius. Dalyvaujant buto savininkei, DNSB „Aštuntas namas“ valdybos pirmininkui, taip pat bendrovės darbų vadovui, buvo nuspręsta, jog siūles reikia perrępti iš naujo, darbus atlikusios bendrovės sąskaita. 2012m. vasarą blokų siūlės buvo perręptos iš naujo.