

UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS SPECIFIKACIJA

Sklendė NR.1	Šilumos tinklų paduodamos linijos uždarymui/atidarymui
Sklendė NR.2	Šilumos tinklų grįžtamos linijos uždarymui/atidarymui
Sklendės NR.3	Paduodamos linijos į šildymo sistemą uždarymui/atidarymui
Sklendės NR.4	Grįžtamos linijos iš šildymo sistemos uždarymui/atidarymui
Sklendė NR. 5	Paduodamai linijai į karšto vandens šilumokaičio I kontūrą
Sklendė NR.6	Grįžtamai linijai iš karšto vandens šilumokaičio I kontūro
Sklendės NR.7	Paduodamos linijos į šildymo sistemos šilumokaičių I kontūrą uždarymui/atidarymui
Sklendės NR.8	Grįžtamos linijos iš šildymo sistemos šilumokaičių I kontūro uždarymui/atidarymui
Sklendės NR.8a	Grįžtamos linijos iš šildymo sistemos šilumokaičių I kontūro uždarymui/atidarymui
Sklendė NR. 2a	Šilumos tinklų grįžtamos prieš šilumos skaitiklį uždarymui/atidarymui
Sklendė Nr.9	Šalto vandens padavimui į šilumokaitį
Sklendė NR.10	Karšto vandens padavimui į sistemą
Sklendė NR.11	Grįžtamai linijai iš karšto vandens sistemos
Sklendė NR. 12	Šildymo sistemos paildymas
K1	Plokštelinis šilumokaitis šildymui
K2	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui
K3	Cirkuliacinis siurblys šildymui
K4	Karšto vandens cirkuliacinis siurblys
K5	Išsiplėtimo indas
K6	Slėgio perkryčio reguliatorius