

## ŠILDYMO SISTEMOS TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2014-2015 m.

### Skaičiuotini parametrai

- lauko oro temperatūra
- paduodamo į šildymo sistemą vandens temperatūra (T3)
- grįžtančio iš šildymo sistemos vandens temperatūra (T4)
- Šilumos tiekėjo temperatūrinio grafiko lūžio taškas
- patalpų vidaus temperatūra

20°C  
80°C  
60°C  
67°C  
18°C



*Tristėnė  
Valdybos pirmininkė  
Antanas Paulauskas*

Lauko oro temperatūra °C	T3 į sistemą	T4 iš sistemos
10	35	25
9	37	26
8	38	27
7	40	29
6	41	30
5	43	31
4	44	32
3	46	33
2	47	34
1	49	36
0	50	37
-1	52	38
-2	53	39
-3	55	40
-4	56	41
-5	58	43
-6	59	44
-7	61	45
-8	62	46
-9	64	47
-10	65	48
-11	67	50
-12	68	51
-13	70	52
-14	71	53
-15	73	54
-16	74	55
-17	76	57
-18	77	58
-19	79	59
-20	80	60

DNSB „Aštuntas namas“  
Valdybos pirmininkas  
Antanas Paulauskas